

非該当証明書

令和 7 年 10 月 22 日

鎌田信号機株式会社



住所：大阪府東大阪市川俣 1 丁目 16 番 35 号

責任者：生産品質保証部 沖野一勝

連絡先：電話 06-6789-1181

FAX 06-6789-1180

e-mail: okino@hallo-signal.co.jp

記

貨物名：変圧器（単相複巻、屋外ケース入り）

型式等：

	品番	容量 (VA)	電圧 (V)
	WBO-50GE	50	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-100GE	100	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-150GE	150	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-200GE	200	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-300GE	300	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-500GE	500	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-750GE	750	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-1000GE	1000	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-1500GE	1500	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-2000GE	2000	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-3000GE	3000	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-4000GE	4000	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-5000GE	5000	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-50HE	50	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-100HE	100	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-150HE	150	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-200HE	200	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-300HE	300	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-500HE	500	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-750HE	750	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-1000HE	1000	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-1500HE	1500	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-2000HE	2000	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-3000HE	3000	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-4000HE	4000	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-5000HE	5000	380,400,420,440/100,110,115

当該製品は輸出貿易管理令別表第 1 の 1 項から 15 項にかかる該当貨物ではありません。

なお、輸出貿易管理令別表第 1 の 16 項には該当しております。

以上