

## 非該当証明書

令和8年3月17日

鎌田信号機株式会社



住所：大阪府東大阪市川俣1丁目16番35号  
 責任者：生産品質保証部 沖野一勝  
 連絡先：電話 06-6789-1181  
 FAX 06-6789-1180  
 e-mail: okino@hallo-signal.co.jp

## 記

貨物名：変圧器（単相複巻、屋外ケース入り）

型式等：

	品番	容量(VA)	電圧(V)
	WBO-50GE	50	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-100GE	100	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-150GE	150	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-200GE	200	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-300GE	300	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-500GE	500	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-750GE	750	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-1000GE	1000	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-1500GE	1500	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-2000GE	2000	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-3000GE	3000	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-4000GE	4000	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-5000GE	5000	380,400,420,440/200,220,240
	WBO-50HE	50	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-100HE	100	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-150HE	150	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-200HE	200	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-300HE	300	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-500HE	500	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-750HE	750	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-1000HE	1000	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-1500HE	1500	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-2000HE	2000	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-3000HE	3000	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-4000HE	4000	380,400,420,440/100,110,115
	WBO-5000HE	5000	380,400,420,440/100,110,115

当該製品は輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にかかる該当貨物ではありません。  
 なお、輸出貿易管理令別表第1の16項には該当しております。

以上